



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Wały Chrobrego 1-2 70 -500 Szczecin
telefon (+48 91) 480 9332 fax (+48 91) 480 9748
www.am.szczecin.pl e-mail:at@am.szczecin.pl

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN

Szczecin, 07.05.2020r.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/262-02/20 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 534916-N-2020 w dniu 27.04.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 wraz robotami towarzyszącymi

I.

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 05 maja 2020 wpłynęły zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W części opisowej pkt 2 jest zapis „w przypadku kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w całym budynku konieczne będzie wykonanie projektu branżowego instalacji elektrycznej przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami” i stąd rodzi się pytanie, czy w ofercie uwzględnić koszt projektu.

Odp.:

Roboty budowlane których dotyczy niniejsze postępowanie nie są „kompleksową modernizacją instalacji elektrycznych i teletechnicznych w całym budynku”. W związku z tym nie jest wymagany projekt branżowy i nie należy uwzględniać jego kosztów w wycenie.

Pytanie nr 2:

Czy w wycenie opierać się na przedmiarze. Posiada on pozycje o pracach które nie występują w projekcie i specyfikacji technicznej – np. uziemienie, patchpaneli, itp.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że pozycje które zostały w przedmiarze wyszczególnione są istotne i zaplanowane do wykonania i należy uwzględnić je w wycenie. Zamawiający przypomina jednocześnie, że Wykonawca w ofercie powinien ująć wycenę wszystkich pozycji z przedmiaru robót oraz wszystkie elementy wynikające z zapisów ST. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że brakuje w dokumentacji informacji niezbędnych do wyceny uziemienia, patchpaneli lub innych elementów nie opisanych szerzej w ST należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem.

Pytanie nr 3:

Brak schematu tablicy rozdzielczej, doboru zabezpieczeń i obliczeń mocy i prądów.

Odp.:

Zamawiający informuje, że w obiekcie istnieje nowa tablica rozdzielcza do której należy podłączyć obwody. Szczegóły zostaną wskazane przez inspektora nadzoru branży elektrycznej na placu budowy.

Pytanie nr 4:

Brak obliczeń natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego (awaryjnego).

Odp:

Wykonawca ma za zadanie zapewnić oprawy oświetleniowe doświetlające pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje jednocześnie, że podstawą do odbioru będą między innymi prawidłowe wyniki pomiarów natężenia oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach.

Pytanie nr 5:

Brak przyporządkowanych do punktów odbioru energii elektrycznej numerów obwodów elektrycznych.

Odp:

Zamawiający informuje, że wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione i sprecyzowane na placu budowy przez inspektora nadzoru branży elektrycznej.

Pytanie nr 6:

Brak w projekcie danych o taśmach LED – typ, moc, barwa oraz o umiejscowieniu zasilaczy i ich parametrach.

Odp:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien przyjąć do wyceny taśmy o możliwości regulacji koloru i mocy w zakresie 20-50W. Lokalizacja zasilaczy zostanie sprecyzowana i wskazana na placu budowy przez inspektora branży elektrycznej.

Pytanie nr 7:

Brak wymiarów lokalizacji puszek podłogowych w pom. 2.

Odp:

Dokładna lokalizacja zostanie wskazana na placu budowy przez inspektora nadzoru branży elektrycznej. Do wyceny robót Zamawiający podaje przybliżoną lokalizację kaset podłogowych które zaplanowane zostały w rejonie przecięcia się linii likwidowanej ściany i biurek które w przyszłości mają stanąć w poprzek pomieszczenia nr 2.

Pytanie nr 8:

Na rysunku nr 15 w pom. 3 i 4 zaznaczono wysokość puszek podłogowych $h=30$ cm. Wnioskuje z tego, że to nie będą puszki podłogowe lecz zestaw gniazd na ścianie. Proszę o potwierdzenie.

Odp:

Zamawiający potwierdza, że wysokość 30 cm dotyczy wysokości gniazd w ścianach.

Pytanie nr 9:

Brak lokalizacji punktu dystrybucyjnego do którego podłączyć przewody internetowe i telefoniczne. Nie znając długości przewodów nie można rzetelnie obliczyć kosztu ich ułożenia.

Odp:

Punkt dystrybucyjny znajduje się na I piętrze budynku w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej nad toaletą damską. Trasa powinna zostać poprowadzona najkrótszą drogą przy uwzględnieniu przewiertu przez strop.

Pytanie nr 10:

Brak w projekcie elektrycznym opisu dotyczącego sposobu układania przewodów.

Odpowiedź:

Ze względu na zróżnicowaną konstrukcję budynku przewody będą prowadzone: pod tynkiem, w korytach lub w przestrzeni międzysufitowej.

Pytanie nr 11:

Proszę dołączyć do przedmiaru zestawienie materiałów lub opublikować go w wersji pełnej.

Odp:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji załącznika nr 8.2 do SIWZ „Przedmiar robót elektrycznych i poprzez dołączenie zestawienia materiałów elektrycznych stanowiące załącznik nr 9.2.1. do SIWZ

Pytanie nr 12

Proszę o informacje dlaczego Zamawiający przewiduje w miesiącu Październiku rozpoczęcie remontu, czy nie korzystniej jest wykonać go w miesiącach lipiec , sierpień?

Odp:

Zamawiający zaplanował realizację przedmiotowego zamówienia w październiku 2020 r. z uwagi na dostępność pomieszczeń w tym terminie.

Pytanie nr 13:

Mam pytanie odnośnie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania prac.

Wadium wpłacamy przed przystąpieniem do przetargu a zabezpieczenie po podpisaniu umowy, rozpoczęcie prac październik 2020 czy jest konieczność zamrażania takich wysokich kwot na kilka miesięcy przed przystąpieniem do realizacji prac w obecnym niepewnym ciężkim czasie ?.

Odp:

Po wniesieniu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiający zwraca wadium. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie ewentualne roszczenia Zamawiającego wynikłe podczas realizacji umowy oraz np. w przypadku kiedy Wykonawca odstąpi od realizacji umowy.

II.

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:

1. **Załącznik nr 9.2 do SIWZ „Przedmiar robót elektrycznych”** dodając załącznik nr 9.2.1. do SIWZ – „Zestawienie materiałów”.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert tj.:

2. Zmodyfikowano zapis SIWZ **XIII Opis sposobu przygotowania ofert** gdzie **ust. 9** otrzymuje brzmienie:

**Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 a
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2,
z dopiskiem „Oferta na: „Remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 wraz robotami towarzyszącymi”, nr sprawy AT/262-02/20 oraz:
Nie otwierać przed dniem **15.05.2020 r., godz. 11.00.****

3. Zmodyfikowano zapis SIWZ **Rozdziału XIV „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”** gdzie **ust. 1 i 2** otrzymuje brzmienie :

„1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w **Kancelarii Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. nr 73A ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 15.05.2020 r. do godziny 10.30.**

2. Otwarcie ofert nastąpi **15.05.2020 r.** w siedzibie Zamawiającego w **Dziale Technicznym o godz. 11.00.** Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany:

1) załączników zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego

2) terminów składania i otwarcia ofert zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.