



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ TECHNICZNY
ul. Waly Chrobrego 1-2 70 -500 Szczecin
telefon (+48 91) 480 93 32 fax (+48 91) 480 9748
www.am.szczecin.pl e-mail: at@am.szczecin.pl

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN

Szczecin, 26.02.2020 r.

Dotyczy : Zapytania ofertowego nr AT/263-11/20 *Dostawę zestawów klimatyzacyjnych wraz z niezbędnym montażem: w ilości 15 szt. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8, w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada Wydziału).*

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 25 lutego 2020 roku wpłynęło zapytanie dotyczące ww. zapytania ofertowego Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie:

proszę o informację , w jaki sposób należy przejść instalacją chłodniczą na dach w celu podłączenia klimatyzatorów ?

czy korzystamy z istniejących kanałów wentylacyjnych, czy musimy wykonać nowe przejścia przez stropy, i czy i jak należy zabudować instalację(korytka z tworzywa, czy zabudowa G-k ?

Odpowiedź:

Instalacją chłodniczą i przewód elektryczny 230 V łączący jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną dla poszczególnych układów należy ułożyć w korytku PCV (w obrębie budynku), w tym celu należy wykonać nowe otwory w stropach i dachu. Przejście przez dach płaski, pokryty papą powinno zostać wykonane z wykorzystaniem kształtek (fajek) i doszczelnienie styku z pokryciem dachu masą bitumiczną oraz nakładką z papy dogrzanej do kształtki. Nie można wykorzystać do prowadzenia tras istniejących kanałów wentylacyjnych.