



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Wały Chrobrego 1-2 70 -500 Szczecin
telefon (+48 91) 480 9332 fax (+48 91) 480 9748
www.am.szczecin.pl e-mail:at@am.szczecin.pl

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN

Szczecin, 29.01.2016r.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-16/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 357604 -2015 w dniu 30.12.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4”

I.

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 27 stycznia 2016 wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Według informacji pozyskanych od producenta – ze względu na wymóg w przetargu udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 5 -letniej gwarancji wymagane jest zastosowanie na elewacje płyty warstwowej o gr. 10 cm. Chodzi o sztywność zamontowanej płyty oraz jej żywotność. Czy Inwestor zwiększy grubość płyty do co najmniej 10 cm

Odp.:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany grubości płyty elewacyjnej. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiący załącznik do SIWZ Zamawiający wymaga bezwarunkowej gwarancji, minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy

Pytanie nr 2

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie elewacji w miejscu istniejących płyt elewacyjnych na wejściu do banku – jedna ze ścian lub osłona z napisem BANK PEKAO. W przypadku wykonywania, proszę o zaznaczenie na załączonym zdjęciu lub szczegółowe określenie

Odp.:

Na ścianach przy wejściu do banku Zamawiający nie przewiduje montażu płyt elewacyjnych. Na ścianach tych oraz daszku nad wejściem, osłonie z napisem BANK Pekao i ścianie zachodniej budynku należy wykonać niżej wymienione prace:

- dwukrotne malowanie farbą olejną elewacyjną powierzchni metalowej starych płyt elewacyjnych wraz z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania,
- odnowić cokół elewacyjny tynkowany „taraboną” polegający na oczyszczeniu i pomalowaniu go farbą elewacyjną,
- podobne prace należy wykonać również w przypadku powierzchni betonowych podestu (takie jak słupy betonowe, strop podestu betonowy i pozostałe elementy).

II.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z **art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:

załącznik nr 11-1 do SIWZ „Przedmiar robót budowlanych” dodając dział „Malowanie elewacji zachodniej” z poz. kosztorysowymi **od nr 32 do 36.**

Zmodyfikowany załącznik Zamawiający umieści na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku ze zmianą przedmiaru robót Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert tj.:

II. Zmodyfikowano zapis SIWZ **XIII Opis sposobu przygotowania ofert** gdzie **ust. 9** otrzymuje brzmienie:

Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 a
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2,
z dopiskiem „Oferta na: **„Remont części elewacji wraz z wymiana okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4”, nr sprawy AT/272-16/15 oraz: Nie otwierać przed dniem **05.02.2016r., godz. 11.00.****”

III. Zmodyfikowano zapis SIWZ **Rozdziału XIV „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”** gdzie **ust. 1 i 2** otrzymuje brzmienie :

- „1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w **Kancelarii Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. nr 73 A, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia **05.02.2016r. do godziny 10.30.****
- „2. Otwarcie ofert nastąpi **05.02.2016r.** w siedzibie Zamawiającego w **Dziale Technicznym o godz. 11.00.** Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału

Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany terminów składania i otwarcia ofert zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z-ca Kanclerza

mgr inż. Leszek Seredyński