



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Wały Chrobrego 1-2 70 -500 Szczecin
telefon (+48 91) 480 9332 fax (+48 91) 480 9748
www.am.szczecin.pl e-mail:at@am.szczecin.pl

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN

Szczecin, 08.07.2015r.

dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272- 12/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 92533-2015 w dniu 23.06.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4*”

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 05 lipca 2015 wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Przewody odprowadzające od strony południowej i wschodniej prowadzić pod elewacją. Przewody od strony północnej należy montować do wsporników ściennych” – natomiast pozycja nr 9 przedmiaru robót „ Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – osadzenie w podłożu z cegły” wskazuje jakby przewody pionowe miały iść na elewacji. Proszę o wyjaśnienie jak ww przewody miałyby zostać poprowadzone. Jeśli w elewacji, to w jakiej pozycji przedmiaru robót zamawiający uwzględnił rozbiórkę i kucie w obecnej elewacji?

Odp.:

Zamawiający zamierzał początkowo wymienić elewację budynku i dokonać remontu instalacji odgromowej. Zamawiający unieważnił postępowanie na remont elewacji. W związku z zaistniałą sytuacją do szacowania wartości robót należy przyjąć wszystkie prace na dachu budynku. W związku z powyższym nie będą wykonywane roboty określone pozycje przedmiaru o numerach: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Wykonaną instalację odgromową na dachu budynku należy połączyć z istniejącymi przewodami odprowadzającymi. Zamawiający odstępuje od wykonania przewodów odprowadzających na ścianach budynku.

W związku z powyższym **Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:**

I. Załącznik nr 7 do SIWZ „Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych w pkt 1.2 „zakresie robót” skreśla się wiersze:

- Montaż zwodów i przewodów odprowadzających (montaż pod elewacją budynku),
- Pograżanie sond uziomowych,
- Montaż złączy kontrolnych na elewacji budynku,
- Montaż puszek do złączy kontrolnych w gruncie,

II. **Załącznik nr 8 do SIWZ „Przedmiar Robót” skreśla się (wyzerowuje się) pozycje kosztorysowe nr : 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18**

III. Zmodyfikowano zapis SIWZ **Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia”** gdzie w **ust. 1 „Opis przedmiotu zamówienia”** skreśla się wyrazy :

Montaż zwodów i przewodów odprowadzających (montaż pod elewacją budynku),
Pograżanie sond uziomowych,
Montaż złączy kontrolnych na elewacji budynku,
Montaż puszek do złączy kontrolnych w gruncie,

IV. Zmodyfikowano zapis SIWZ **Rozdział XIII „Opis sposobu przygotowania ofert”** gdzie **ust. 9** otrzymuje brzmienie:

Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 a
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2,
z dopiskiem „Oferta na: **„Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4. Nr sprawy AT/272-12/15 oraz: Nie otwierać przed dniem 15.07.2015r., godz. 11.00.**”

V. Zmodyfikowano zapis SIWZ **Rozdziału XIV „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”** gdzie **ust. 1 i 2** otrzymuje brzmienie :

- „1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w **Kancelarii Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. nr 73 A, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 15.07.2015r. do godziny 10.30.**
- „2. Otwarcie ofert nastąpi **15.07.2015r.** w siedzibie Zamawiającego w **Dziale Technicznym o godz. 11.00.** Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału

Powyższe modyfikacje w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.