



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Wały Chrobrego 1-2 70 -500 Szczecin
telefon (+48 91) 480 9332 fax (+48 91) 480 9748
www.am.szczecin.pl e-mail:at@am.szczecin.pl

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN

Szczecin, 16.07.2015r.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-14/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 173874- 2015 w dniu 10.07.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę w salach dydaktycznych 8 szt. drzwi na aluminiowe w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie w celu przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych ”

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 13 i 15 lipca 2015 wpłynęły zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy P.z.p. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:


Pytanie nr 1:

Proszę o informację jak ma wyglądać "kopacz" w drzwiach.

Odp.:

Zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do SIWZ „Specyfikacja techniczna Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych” pkt. 1.3 akapit „Wyposażenie stolarki drzwiowej aluminiowej” :

„kopacz” wykonany na wysokość 40 cm od dolnej krawędzi skrzydła drzwiowego (wg. rysunku schematycznego) w przypadku innych rozwiązań należy zastosować "kopacz" po obu stronach drzwi”



Zdjęcie przykładowego rozwiązania „kopacza”

Pytanie nr 2:

Nie możliwe jest zastosowanie malowania proszkowego oraz anodowania jednocześnie. Proszę o określenie czy drzwi mają być malowane proszkowo, czy anodowane. Jeżeli mają być anodowane to na jaki kolor?

Odp.:

Nie prawdą jest, że nie możliwe jest zastosowanie malowania proszkowego oraz anodowania jednocześnie. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w sprawie malowania drzwi tj.: „aluminium malowane proszkowo i anodowane - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym”.

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian tj. 27.07.2015r.