



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Wały Chrobrego 1-2 70 -500 Szczecin
telefon (+48 91) 480 9332 fax (+48 91) 480 9748
www.am.szczecin.pl e-mail:at@am.szczecin.pl

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN

Szczecin, 13.03.2015r.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-3/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 30831- 2015 w dniu 05.03.2015r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Częściową wymianę okien drewnianych wraz z obróbkami w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 12 marca 2015 wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy P.z.p. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zamawiający wymaga zastosowania szyby o budowie 4/16arg/4 TM o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/m²K, natomiast zgodnie z rysunkami – szyb o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m²K. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Odp.:

Prawidłowa wartość współczynnika przenikania dla szyb zespolonych wynosi $U_{g\text{MAX}} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, zgodnie z zapisami Zał. nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 2:

Jakie zawiasy i nakładki należy zastosować w nowych oknach?

Odp.:

Zgodnie z zapisem Zał. nr 9 do SIWZ pkt 1.3.1 1 "Wymagania materiałowe stolarki drewnianej", należy zastosować zawiasy okienne, ocynkowane z nakładką z białego PCV.

Pytanie nr 3:

Jakie klamki należy zastosować w nowych oknach

Odp.:

Zgodnie z zapisem Zał. nr 9 do SIWZ pkt 1.3.1 "Wymagania materiałowe stolarki drewnianej", należy zastosować klamki okienne wykonane z metalu, powlekane tworzywem w kolorze białym, wyposażone w mechanizm blokujący uniemożliwiający jej otwarcie i manipulację od zewnętrznej strony okna poprzez przesunięcie okucia obwiedniowego oraz w mechanizm sygnalizujący prawidłową pracę klamki,

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian tj. 20.03.2015r.